

NR. 4849 / 14.06.2023

**RĂSPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI**

**Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI**

*Referitor:* Anunt publicitar SEAP nr. ADV1368891

**Reparatii la chillerul cu 3 compresoare**

**Solicitarea de clarificări nr. 1**

Va rog sa specificati exact marca si modelul chillerului:

**Raspuns nr.1:**

marca EASY A, model T.200.Z3.N8 (anexam poza eticheta chiller)

**Solicitarea de clarificări nr. 2**

Va rog sa specificati exact marca si modelul compresoarelor:

**Raspuns nr.2:**

compresor marca COPELAND ZR310-KCE-TWD-522 (anexam poza eticheta compresor)

Mai jos se reqasesc pozele pentru chiller si compresor:

Intocmit,

Mirel Jianu - Șef Serviciu A.I.A.I.E. 

Daniel Deju - Șef Serviciu Administrare Cladiri si Parcare 

**RC GROUP**

27010 Valle Salimbene (PV) Via Roma 5 - Italy  
Tel +39 0382 433811 - Fax +39 0382 587148



Production Factory      Producator  
RC CONDIZIONATORI Valle Salimbene (PV) Italy

Unit series -

Seria unitatii

**EASY.A**

Model -

Model

**T.200.Z3.N8 S**

Supply voltage -

Tensiunea de alimentare

**400-3-50**

Max total abs current -

Curentul max. absorbit

**A**

**171,63**

Refrigerant -

Refrigerant

**kg 51**

**R407C**

Net weight -

Greutatea neta

**kg 1857**

Serial Number

Date 2010



**M-10-03532**

Emerson Climate Technologies  
**Copeland Scroll™**

MODEL **ZR310KCE-TWD-522**

SERIAL **19G160173**

CE US

EAC

CE  
0039

10

OIL 02. L. 230 06.86 POE	MOTOR B PROT. K	RUN CAP MFD VOLTS NO CAPACITOR	V	PH	HZ	LRA	I-BLOCK	I-OPER	MAX	V (H <sup>2</sup> /H)	N(HIN-1)	PED LOW SIDE TS MAX = -35°C TS MAX = 52°C PS = 20.0 BAR
		BOX IP 54	380-420 460	3	50 60	272 272	052.0 052.0	071.40 086.20	2900 3500	HIGH SIDE PS = 32 BAR		
<p>MADE IN BELGIUM FOR EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GRBH          RTI BORSIGTUM 31, D-13567 BERLIN          FOR TECHNICAL INFORMATION AND DECLARATION OF CONFORMITY SEE WWW.EMERSONCLIMATE.EU</p>												THERMALLY PROTECTED

**WARNING**

Service should be performed by trained personnel only. Failure to follow these safety warnings could result in serious injury or death.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD**  
 Discharge all stored energy before servicing. Discharge all capacitors only. Use this equipment in a grounded location only. Wear protective goggles. System pressure from both high and low side before removing compressor. Use tubing cutter to remove high pressure. Do not use torch. Refer to applicable system wiring diagram. Replace terminal cover if applicable before applying power.

**CAUTION**

Use only approved refrigerants / lubricants and electrical components in the manner approved by the manufacturer. For details, refer to Form 93-11 available on the Emerson Climate Technologies website. Any others may be dangerous and could cause fires, explosions, or personal injury.

**AVERTISSEMENT**

L'entretien doit être effectué uniquement par le personnel qualifié. Si ces avertissements de sécurité ne sont pas respectés, cela pourrait conduire à des accidents graves ou la mort.

**RISQUE D'ELECTROCUTION**  
 Décharger tous les condensateurs. Utiliser cet équipement uniquement dans un système raccordé à la masse. Porter des lunettes de protection. Le système contient de l'huile et du réfrigérant sous pression. Délivrer la pression des côtés haut et bas avant de retirer le compresseur. Utiliser un coupe-tube à lamage pour retirer le compresseur. Ne pas utiliser de chalumeau. Se reporter au schéma de câblage de système applicable. Remettre en place le couvercle des bornes, le cas échéant, avant de mettre sous tension.

**ATTENTION**

Utiliser uniquement des réfrigérants / lubrifiants et des composants électriques approuvés, selon la directive du fabricant. Pour plus de détails, se référer au formulaire No. 93-11 disponible sur le site Internet d'Emerson Climate Technologies. Tout autre produit peut être dangereux et pourrait causer des incendies, des explosions ou des courts-circuits électriques.

**WARNING**

Service ist ausschließlich von geschultem Personal durchzuführen. Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

**VORSICHT! SPANNUNG!**  
 Vor Servicearbeiten die Stromversorgung abschalten und alle Kondensatoren entladen. Anlage nur geerdet betreiben. Schutzbrille tragen, da Öl und Kältemittel der Anlage unter Druck stehen. Überdruck auf Hoch- und Niederdruckseite vor Ausbau des Verdichters entlassen. Anschlüsse mit Richtschneider, nicht mit Schweißbrenner trennen. Anlagenschaubild beachten. Vor dem Einschalten Anschlusskasten schließen (sofern zutreffend).

**VORSICHT**

Es dürfen nur zugelassene Kältemittel / Schmierstoffe und elektrische Komponenten in der vom Hersteller vorgeschriebenen Weise verwendet werden. Entnehmen Sie bitte Formular Nr. 93-11, das auf der Website von Emerson Climate Technologies verfügbar ist. Alle anderen können gefährlich sein und einen Brand, Explosionen oder einen elektrischen Kurzschluss verursachen.

07-13 062-2827-00

